

LECMHA

Laboratoire d'Expertise et de Contrôle en Microbiologie et Hygiène Appliquées

S.A.R.L. LERMA Laboratoire

ATTESTATION

Le produit CLIMAIRNET étant la version prête à l'emploi du produit NETPRO 2000 NM efficace sur *Legionella pneumophila* CIP 103.854 en 5 minutes de contact à 20° C, à la concentration de 0,5% selon la norme T 72-301 (novembre 1989) (cf : rapport d'essai LECMHA EX 02 1493AF01), ce produit, préparé à la dilution équivalente et dans les mêmes conditions, doit être efficace utilisé pur sur cette même souche.

Fait à Clermont- Ferrand le 15/09/2004



Dr Françoise GARCIN- LEFEBVRE
Pharmacien- Microbiologiste

Laboratoire LERMA S.A.R.L. au capital de 7 500 euros - R.C.S. Tarbes 449 911 890 00019 - Siret : 442011800000017

Siège social : 31, rue de Baynères - 65100 Loudres - Code APE 7430 - N° TVA intracom. FR 62448915001

Bureaux et Unité Technique : Parc technologique La Pardieu - 28, rue Jean-Claret - 63000 CLERMONT-FERRAND (France)

Tél. (33) 04 73 27 65 52 - Fax (33) 04 73 27 53 72